

PLC / IP 設定

メニュー → 拡張設定 → PLC/IP 設定

RS232C、イーサネット（LAN）の通信仕様を設定できます。



ボーレート	RS232C ポートのボーレートをプルダウンから選択できます。
デリミタ	通常、CR、LF、CR/LF をプルダウンから選択できます。
サムチェック	通常、マイナス反転、不使用をプルダウンから選択できます。
エコーバック	PLC との通信に対し、上位からの受信データをそのまま返信します。 有無をプルダウンから選択できます。詳細は、「12-2. MB2 コントローラ RS232C 通信仕様」を確認して下さい

---設定方法---

1. 必要な項目を選択し、**確定**ボタンをクリックします
2. 現在の設定を PC 上にファイルとして保存するには、**ファイル保存**ボタンをクリックします
3. 保存したファイルを読み込む場合は、**ファイル読込**ボタンをクリックします